

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Deklaracja : N°04/2008-1

Ja, Gilles DUTOIT, Prezes spółki TECHNEAU, ZA la Chevalerie 50570 MARIGNY France, deklaruję iż przepompownie do ścieków gamy **STAR** są zgodne z normą europejską **PN EN 12050-1 (05/2001)**.

Wymagania	Punkty normy PN EN 12050-1	Badanie według artykułu normy PN EN 12050-1	Wyniki
Szczelność na wodę	4.2	8.3 Badanie szczelności	Zgodne
Zdolność podnoszenia	5	5.3 Minimalna rzędna wentylacji	Zgodne
		5.5 Przejście minimalne	Zgodne
		5.6 Minimalna średnica rury tłocznej	Zgodne
		5.8 Urządzenie elektryczne	Zgodne
		8.2 Minimalna prędkość cieczy 0,7 m/s	Zgodne
		8.4 & 8.5 Zdolność podnoszenia	Zgodne
Wytrzymałość mechaniczna	4.2	Zbiornik zbiorczy	Patrz szczelność
	5.2	Złączki rur	
		- Zawór dopływu wody	Nie dotyczy
		- Zawór tłoczny	Zgodne
	- Zawór wentylacyjny	Nie dotyczy	
5.9	Mocowanie urządzenia	Zgodne	
6	Materiały	Zgodne	
Natężenie hałasu	Aneks A	Aneks A	Nie dotyczy

Akredytowana jednostka : CSTB Nantes, raport wyników N°GPE-032/6.

22 maja 2008



SAS au capital de 600 000 €
 RCS Coutances B 380 386 916 - APE 292M

